

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **STRONG Ges.m.b.H.**
Teinfaltstraße 8/4.Stock. A-1010
1100 Vienna
ÖSTERREICH

Produkt: **Konverter**
(Hybride Wechselrichter)

Modell(e): **CVGKST-5kW3P,**
CVGLST-6kW3P,
CVG4ST-8kW3P,
CVGJST-10kW3P


Kenndaten: Siehe Seite 2

Geprüft nach: DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020
VDE-AR-N 4105:2018

Diese Konformitätsbescheinigung bescheinigt die Einhaltung der genannten Normen auf Basis einer freiwilligen Prüfung des Produktes. Sie bezieht sich ausschließlich auf das bei der TÜV SÜD Product Service GmbH eingereichte Prüfmuster und bescheinigt nicht die Qualität oder Sicherheit der Serienprodukte. Diese Bestätigung wurde gemäß dem TÜV SÜD Product Service Zertifizierungsprogramm für Photovoltaik und Netzintegration ausgestellt. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 64290243060201

Datum, 2024-05-24



(Billy Qiu)

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

Kenndaten:

Modell	CVGKST- 5kW3P	CVGLST- 6kW3P	CVG4ST- 8kW3P	CVGJST- 10kW3P
PV-Klemmen-Parameter				
Maximale PV Spannung	1000 Vd.c.			
MPPT Spannungsbereich	160 - 950 Vd.c.			
MPPT Spannungsbereich (Volllast)	330 - 800 Vd.c.		370 - 800 Vd.c.	
Maximaler kontinuierlicher PV-Eingangsstrom	15 Ad.c. / 15 Ad.c.		20 Ad.c. / 30 Ad.c.	
Isc PV	20 Ad.c. / 20 Ad.c.		30 Ad.c. / 40 Ad.c.	
Maximale kontinuierliche PV-Eingangsleistung	9000 W		15000 W	
Parameter der Batterieklemmen				
Batterie-Typ	Lithium-ion			
Spannungsbereich	150 - 600 Vd.c.			
Nennspannung	504 Vd.c.			
Maximaler Lade-/Entladestrom	25 Ad.c. / 25 Ad.c.		50 Ad.c. / 50 Ad.c.	
Maximaler Ladestrom vom Netz zur Batterie	25 Ad.c.			
Maximale Ladeleistung	9000 W	9000 W	15000 W	15000 W
Maximale Entladeleistung	5800 W	7000 W	9100 W	11300 W
Maximale Ladeleistung vom Netz zur Batterie	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W
Parameter der Netzanschlussklemme				
Nennspannung	230/400 Va.c., 3W+N+PE			
Nennfrequenz	50 Hz			
Nennstromausgang zum Netz	7.2 Aa.c.	8.7 Aa.c.	11.6 Aa.c.	14.5 Aa.c.
Maximaler Dauerstrom an das Stromnetz	8.0 Aa.c.	9.6 Aa.c.	12.7 Aa.c.	16.0 Aa.c.
Nenn-Wirkleistungsabgabe an das Netz	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W
Maximale Wirkleistungsabgabe an das Netz $P_{E_{max}}$	5000 W	6000 W	8000 W	10000 W
Maximale Scheinleistung an das Stromnetz $S_{E_{max}}$	5500 VA	6600 VA	8800 VA	11000 VA
Maximaler Dauerstrom vom Netz zur Batterie	8.0 Aa.c.	9.6 Aa.c.	12.7 Aa.c.	16.0 Aa.c.
Maximaler Dauerstrom vom Netz	25.0 Aa.c.	25.0 Aa.c.	25.0 Aa.c.	25.0 Aa.c.
Maximale Scheinleistung vom Netz zur Batterie	5500 VA	6600 VA	8800 VA	11000 VA
Maximale Scheinleistung des Netzes	15800 VA	15800 VA	15800 VA	15800 VA
Leistungsfaktor (Cos phi), einstellbar	0.8 induktiv (untererregt) bis 0.8 kapazitiv (übererregt)			

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

E.4 Einheitszertifikat

Einheitszertifikat		
Hersteller	STRONG Ges.m.b.H. Teinfaltstraße 8/4.Stock. A-1010 1100 Vienna AUSTRIA	
Typ Erzeugungseinheit	[Hybride Wechselrichter]: <u>CVGKST-5kW3P, CVGLST-6kW3P, CVG4ST-8kW3P, CVGJST-10kW3P.</u> Anmerkung: Zertifiziert für das repräsentative <u>CVGJST-10kW3P</u> der Produktfamilie, die Messergebnisse des <u>CVGJST-10kW3P</u> können auf der Grundlage der Übertragbarkeitsregel für Messungen in DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 auf andere Modelle übertragen werden.	
Bemessungswerte	max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	<u>10000 W (CVGJST-10kW3P)</u>
	max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	<u>11000 W (CVGJST-10kW3P)</u>
	Bemessungsspannung	<u>3/N/PE~, 230/400 Va.c.</u>
	Bemessungsstrom (AC) I_r	<u>14.5 A (CVGJST-10kW3P)</u>
	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom I''_k	<u>16.0 A (CVGJST-10kW3P)</u>
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 "Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung" Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Prüfbericht	<u>64.290.24.30602.01 vom 2024-04-28</u>	
Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.		

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

E.5 Prüfbericht "Netzurückwirkungen" für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom >75 A

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten "Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"		
Anlagenhersteller:	<u>STRONG Ges.m.b.H.</u> <u>Teinfaltstraße 8/4.Stock. A-1010</u> <u>1100 Vienna</u> <u>AUSTRIA</u>	
Herstellerangaben:	Anlagenart	Hybride Wechselrichter
	maximale Wirkleistung P_{Emax}	<u>5000 W (CVGKST-5kW3P)</u>
		<u>6000 W (CVGLST-6kW3P)</u>
		<u>8000 W (CVG4ST-8kW3P)</u>
		<u>10000 W (CVGJST-10kW3P)</u>
	Bemessungsspannung	<u>3/N/PE~, 230/400 Va.c.</u>
Messzeitraum:	<u>vom 2023-02-20 bis 2023-04-28, 2024-03-18 bis 2024-03-20</u>	

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

Schnelle Spannungsänderungen	
Modell	<u>CVGJST-10kW3P</u>
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	$K_i=0.03$
Ungünstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen	$K_i=1.02$
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträgers)	$K_i=0.01$
Ausschalten bei Bemessungsleistung	$K_i=0.99$
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	$K_{i\max}=1.02$

Flicker (≤ 16 A) (CVGJST-10kW3P)					
Testaufgaben	$d_{(t) - 500ms}$ [%]	d_c [%]	d_{\max} [%]	P_{st}	P_{lt}
Grenzwert	3.30	3.30	4.00	1.00	0.65
L1	0	0	0	0.026	0.031
L2	0	0	0	0.032	0.031
L3	0	0	0	0.027	0.031

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

Oberschwingungen- (≤16 A) (CVGJST-10kW3P)												
Phase L1-N												
Wirkleistung P/Pn[%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Grenzwert
Ordnungszahl	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	1.080
3	0.009	0.009	0.006	0.005	0.006	0.006	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	2.300
4	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.430
5	0.156	0.156	0.202	0.209	0.210	0.214	0.191	0.185	0.183	0.179	0.176	1.140
6	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.300
7	0.102	0.102	0.130	0.145	0.158	0.179	0.157	0.155	0.154	0.153	0.152	0.770
8	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.230
9	0.006	0.006	0.010	0.008	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.400
10	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.184
11	0.078	0.078	0.110	0.049	0.071	0.143	0.102	0.111	0.115	0.117	0.120	0.330
12	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.153
13	0.037	0.037	0.128	0.045	0.042	0.115	0.080	0.092	0.098	0.105	0.113	0.210
14	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.131
15	0.005	0.005	0.009	0.005	0.007	0.016	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.150
16	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.115
17	0.035	0.035	0.084	0.043	0.032	0.083	0.033	0.042	0.045	0.048	0.050	0.132
18	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.102
19	0.015	0.015	0.054	0.030	0.032	0.092	0.025	0.030	0.032	0.036	0.039	0.118
20	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.092
21	0.003	0.003	0.013	0.003	0.002	0.016	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.107
22	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.084
23	0.013	0.013	0.075	0.011	0.016	0.073	0.008	0.007	0.008	0.010	0.012	0.098
24	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.077
25	0.007	0.007	0.046	0.005	0.007	0.034	0.005	0.006	0.008	0.011	0.012	0.090
26	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.071
27	0.002	0.002	0.013	0.002	0.002	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.083
28	0.000	0.001	0.006	0.001	0.000	0.006	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.066
29	0.004	0.004	0.020	0.003	0.002	0.017	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.078
30	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.061
31	0.003	0.003	0.025	0.002	0.002	0.018	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.073
32	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058
33	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.068
34	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
35	0.002	0.002	0.017	0.001	0.002	0.014	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.064
36	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.051
37	0.002	0.002	0.010	0.001	0.002	0.017	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.061
38	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048
39	0.000	0.001	0.007	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058
40	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.046
THD	1.448%	1.448%	2.251%	1.852%	1.932%	2.543%	1.954%	1.979%	1.997%	2.006%	2.025%	5%

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

Phase L2-N												
Wirkleistung P/Pn[%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Grenzwe rt
Ordnungszah l	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	0.008	0.008	0.010	0.010	0.011	0.013	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	1.080
3	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	2.300
4	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.430
5	0.153	0.153	0.201	0.207	0.208	0.210	0.195	0.189	0.187	0.183	0.179	1.140
6	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.300
7	0.116	0.116	0.135	0.150	0.167	0.192	0.159	0.160	0.160	0.161	0.161	0.770
8	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.230
9	0.010	0.010	0.012	0.008	0.009	0.012	0.010	0.010	0.011	0.012	0.013	0.400
10	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.184
11	0.073	0.072	0.109	0.045	0.064	0.133	0.106	0.114	0.118	0.121	0.123	0.330
12	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.153
13	0.040	0.040	0.137	0.053	0.045	0.118	0.079	0.092	0.096	0.101	0.107	0.210
14	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.131
15	0.003	0.003	0.006	0.004	0.003	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.150
16	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.115
17	0.032	0.033	0.068	0.040	0.032	0.071	0.034	0.043	0.046	0.049	0.050	0.132
18	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.102
19	0.017	0.017	0.067	0.032	0.035	0.108	0.025	0.030	0.032	0.034	0.036	0.118
20	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.092
21	0.001	0.002	0.007	0.002	0.001	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.107
22	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.084
23	0.012	0.012	0.070	0.009	0.014	0.065	0.010	0.009	0.010	0.011	0.013	0.098
24	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.077
25	0.008	0.008	0.050	0.007	0.007	0.046	0.004	0.004	0.007	0.009	0.011	0.090
26	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.071
27	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.083
28	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.066
29	0.004	0.004	0.017	0.002	0.001	0.015	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.078
30	0.000	0.001	0.006	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.061
31	0.003	0.003	0.033	0.002	0.002	0.021	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.073
32	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058
33	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.068
34	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
35	0.002	0.002	0.013	0.001	0.002	0.013	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.064
36	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.051
37	0.002	0.002	0.017	0.002	0.002	0.022	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.061
38	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048
39	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.058
40	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.046
THD	1.471%	1.472%	2.272%	1.865%	1.955%	2.563%	1.988%	2.023%	2.040%	2.052%	2.061%	5%

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

Phase L3-N												
Wirkleistung P/Pn[%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Grenzwe rt
Ordnungszah l	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.014	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	1.080
3	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	2.300
4	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.430
5	0.146	0.146	0.193	0.199	0.201	0.204	0.201	0.196	0.194	0.190	0.186	1.140
6	0.004	0.004	0.007	0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.300
7	0.095	0.095	0.113	0.131	0.147	0.168	0.168	0.167	0.167	0.166	0.166	0.770
8	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.230
9	0.005	0.005	0.008	0.007	0.008	0.009	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.400
10	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.184
11	0.075	0.075	0.116	0.052	0.069	0.141	0.110	0.118	0.123	0.126	0.129	0.330
12	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.153
13	0.035	0.034	0.129	0.044	0.037	0.105	0.072	0.084	0.089	0.095	0.103	0.210
14	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.131
15	0.003	0.003	0.009	0.004	0.005	0.013	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.150
16	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.115
17	0.033	0.033	0.075	0.042	0.036	0.088	0.037	0.047	0.050	0.054	0.056	0.132
18	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.102
19	0.014	0.014	0.055	0.031	0.033	0.093	0.022	0.026	0.028	0.032	0.035	0.118
20	0.002	0.002	0.007	0.002	0.002	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.092
21	0.003	0.003	0.010	0.002	0.002	0.014	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.107
22	0.001	0.001	0.007	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.084
23	0.012	0.012	0.069	0.009	0.014	0.073	0.011	0.010	0.011	0.013	0.015	0.098
24	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.077
25	0.006	0.006	0.036	0.004	0.006	0.038	0.005	0.005	0.008	0.010	0.011	0.090
26	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.071
27	0.002	0.002	0.012	0.001	0.001	0.010	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.083
28	0.001	0.001	0.006	0.001	0.000	0.005	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.066
29	0.004	0.004	0.023	0.003	0.002	0.018	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.078
30	0.001	0.001	0.006	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.061
31	0.003	0.003	0.028	0.002	0.002	0.015	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.073
32	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058
33	0.001	0.001	0.006	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.068
34	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.054
35	0.002	0.002	0.016	0.001	0.002	0.017	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.064
36	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.051
37	0.002	0.002	0.012	0.001	0.001	0.018	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.061
38	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048
39	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.058
40	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.046
THD	1.362%	1.362%	2.154%	1.755%	1.838%	2.455%	2.052%	2.080%	2.101%	2.110%	2.127%	5%

Bemerkung:
1. Iref=14.5 A

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

E.6 Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz

Zertifikat für den NA-Schutz	
Hersteller	<u>STRONG Ges.m.b.H.</u>
Typ NA-Schutz	Integrierter NA-Schutz
Zentraler NA-Schutz	<input type="checkbox"/>
Integrierter NA-Schutz	<input checked="" type="checkbox"/> Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ: <u>CVGKST-5kW3P, CVGLST-6kW3P, CVG4ST-8kW3P,</u> <u>CVGJST-10kW3P.</u>
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 "Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung" Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz
Prüfbericht	<u>64.290.24.30602.01 vom 2024-04-28</u>
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.	

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz

Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz "Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"			
Prüfbericht NA-Schutz			
Typ NA-Schutz:	Integrierter NA-Schutz	weitere Herstellerangaben	
Software-Version:	062511		
Hersteller:	STRONG Ges.m.b.H. Teinfaltstraße 8/4.Stock. A-1010 1100 Vienna AUSTRIA		
Messzeitraum:	vom 2023-02-20 bis 2023-04-28, 2024-03-18 bis 2024-03-20		
	Umrichter		
Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösewert	Auslösezeit NA-Schutz*
Spannungssteigerungsschutz $U >>$	$1.25 * U_n$	L1-N/L2-N/L3-N: 286.0V/285.9V/286.2V; L1-N: 287.1V; L2-N: 286.9V; L3-N: 287.1V;	L1-N/L2-N/L3-N: 151.2ms; L1-N: 150.4ms; L2-N: 155.7ms; L3-N: 147.1ms;
Spannungssteigerungsschutz $U >$	$1.10 * U_n$	$1.10 * U_n$	ms**
Spannungsrückgangsschutz $U <$	$0.8 * U_n$	L1-N/L2-N/L3-N: 185.0V/185.0V/185.1V; L1-N: 184.0V; L2-N: 184.8V; L3-N: 185.0V;	L1-N/L2-N/L3-N: 3010.0ms; L1-N: 3020.0ms; L2-N: 3030.0ms; L3-N: 3020.0ms;
Spannungsrückgangsschutz $U <<$	$0.45 * U_n$	L1-N/L2-N/L3-N: 105.1V/105.0V/105.1V; L1-N: 104.9V; L2-N: 103.8V; L3-N: 103.9V;	L1-N/L2-N/L3-N: 322.5ms; L1-N: 338.5ms; L2-N: 334.5ms; L3-N: 332.5ms;
Frequenzrückgangsschutz $f <$	47.5 Hz	47.50Hz	150.5ms
Frequenzsteigerungsschutz $f >$	51.5 Hz	51.48Hz	150.0ms

Konformitätsbescheinigung

Nr. ESY 119922 0005 Rev. 00

<p>*: Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den Kuppelschalter. Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu addieren. Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht überschreiten.</p> <p>** : Prüfung der Abschaltzeit bei gleitendem Mittelwert von 10 Min. Auslösezeit: 500.03s (L1-N&L2-N&L3-N vom 600s@U_n bis 112%U_n) Dauerbetrieb (L1-N&L2-N&L3-N vom 600s@U_n bis 108%U_n) 300.04s (L1-N&L2-N&L3-N vom 600s@106%U_n bis 114%U_n)</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Bei integriertem NA-Schutz</p>	
zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	<u>CVGKST-5kW3P, CVGLST-6kW3P,</u> <u>CVG4ST-8kW3P, CVGJST-10kW3P</u>
Typ integrierter Kuppelschalter	Reihe geschalteten Relais für alle Außenleiter jeweils Relais Typ: AZSR143-1AE-12D
Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz	Abschaltzeit: Max. 10 ms
Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette „integrierter NA-Schutz – Kuppelschalter“ führte zu einer erfolgreichen Abschaltung.	<input checked="" type="checkbox"/>